DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4506DL0396
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	ISOflanges GmbH Viehtrift 1, D-29308 Winsen
Vertreiber ***distributor***	ISOflanges GmbH Viehtrift 1, D-29308 Winsen
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Isolierstück (4506)
Produktbezeichnung ***product description***	Isolierflanschverbindung
Modell ***model***	HP 2
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: B 20/10/3311 vom 12.10.2020 (DBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 30690-1 (01.05.2019) DIN 3389 (01.08.1984) DIN 3389-2 (Entwurf 01.12.2019)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	12.10.2023 / 19-0641-GNE

70028-04-A-DE

11.12.2020 Kö A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 25	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 50	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 80	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 100	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 125	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 150	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 200	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 250	
HP 2	Nenndruckstufe: MOP 16 Nennweite: DN 300	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Weitere Prüfgrundlage: VdTÜV Merkblatt BP ISOL 100-RL 07.2006
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Anschlussart: beiderseitig Vorschweißflansch nach DIN EN 1092-1 Typ 11