

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 21-007-6 SVGW

Antragsteller / Hersteller: ISOflanges GmbH, DE-29308 Winsen (NI)
Vertreter / Vertreiber: GWF MessSysteme AG, CH-6005 Luzern (LU)

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ sowie auf den Bericht Nr. **21-007-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, diverse Verbindungen

Bezeichnung: Isolierflanschverbindung HP

Typen: HP2

Nennweite: DN 25 – DN 300

Anschlüsse: - beiderseitig Vorschweisflansch nach EN 1092-1 - Typ 11

Zertifizierungsgrundlage: DIN 30690-1 (05/19), DIN 3389 (08/84), DIN 3389-2 (12/19)

Gültigkeit: bis zum **28.02.2026**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar im Gasnetz
- einen Betriebsdruck von max. 16 bar in Gasanlagen
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen: -20°C bis +60°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.7).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 21.04.2021